

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04138

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0020482

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО СНАБЖЕНИЯ».

Адрес: 123098, Россия, город Москва, улица Маршала Новикова, дом 11, офис 80.

ОГРН: 1157746431721. Телефон: +74959794027, факс: +74959794027, адрес электронной почты: info@decoform.su.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО СНАБЖЕНИЯ».

Адрес: 301003, Россия, Тульская область, Заокский район, деревня Шевернево, участок 12.

ОГРН: 1157746431721. Телефон: +74959794027, факс: +74959794027.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС ООО «ПожСтандарт», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Подвесные потолки реечные марки «DECOFORM», моделей: «DecoForm

Techno», «DecoForm Home», «DecoForm Loft», на основе алюминиевого листа код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

толщиной 0,3 мм с декоративным поливинилхлоридным покрытием код ОК 005 (ОКП):

24.42.24.120

толщиной 0,1 мм, общей толщиной 0,4 мм, шириной от 30 до 80 мм, высотой

от 39 до 200 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-45118584-2017

«ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ РЕЕЧНЫЙ «DECOFORM». Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017180).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0073/03-2018 от 13.03.2018 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 26012018/2 от 07.02.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 25.11.23-001-45118584-2017 «ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ РЕЕЧНЫЙ «DECOFORM».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.03.2018 по 13.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Р.Т. Шигабдинова

ИНЦИДАМ, ФАМИЛИЯ

Н.Э. Иванова

ИНЦИДАМ, ФАМИЛИЯ



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.04138  
(обязательная сертификация)

№ 0017180

Приложение  
Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1(слабогорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ФЗ 123 ст. 13.



М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Signature]*  
ПОДПИСЬ

Р.Т. Шигабдинова  
инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова  
инициалы, фамилия